



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления СЗН
Е.А. Красильникова
«05» августа 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание (общежитие)
1.2. Адрес объекта 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д.31
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажа, 2457,0 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да; 800 кв.м
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2019, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение амурской области «Амурский казачий колледж», ГПОАУ АКК.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 31
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональное
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Амурской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление среднего профессионального образования, предоставление платных образовательных услуг.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус до остановки «КОЛЛЕДЖ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

✓ - с учетом СП -34-101-2001, СП-31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С,)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступность объекта для всех категорий населения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование с Министерством образования и науки Амурской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Амурской области (дата)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от «06» июня 20 20 г.,
2. Акта обследования объекта: от «17» июня 20 20 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)
Комиссия ГПОАУ АО АКК

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Информация об объекте подписанном директором колледжа С.С.Каюков
(Должность, Ф.И.О.)



_____ (Подпись)

Руководитель рабочей группы заведующий хозяйством Ремизова М.Г.
Решения Комиссии

от «05» августа 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОАУ АКК
Каюков С.С.

« 06 » 07 20 20

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание (общежитие)
1.2. Адрес объекта 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д.31
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажа, 2457,0 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да; 800 кв.м
1.4. Год постройки здания 1981 _____, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2019, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение амурской области «Амурский казачий колледж», ГПОАУ АКК. краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 31

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная , негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная , муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Амурской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование , социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление среднего профессионального образования, предоставление платных образовательных услуг.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 чел. _

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус до остановки «колледж»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)


№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с

		ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
социальной защиты населения по
Константиновскому району
Красильникова Е. А. Красильникова
«*05*» *августа* 20*20* г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 3

«*17*» *июня* 20*20* г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта с. Константиновка ул. Ленина 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1553,1 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 900 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974год, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в течении года, капитального 2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский казачий колледж", ГПОАУ АКК
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина 31.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими целями:

- Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,
- Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автовокзала (остановка) ходит рейсовый автобус, расстояние от автовокзала до учреждения составляет 800 метров. От остановки 40 метров пройти по тротуару, до входа на территорию учреждения. Повернуть направо и пройти 60 м до входа в здание.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ГПОАУ АО "Амурский казачий колледж» от остановки - 25 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать ___)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (не обустроены)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступность объекта частично избирательно для (Г, У) категорий населения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование наружной лестницы поручнями, установка пандуса, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка звукового и светового маяка, пандус
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, Установка крючков для костылей Установка опорных поручней у унитаза и раковины Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу Установка опорных поручней у унитаза и раковины кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек. Установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт мест отдыха (лавочки)
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приёме, пандус

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **полная доступность основных структурных элементов объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Министерством образования и науки Амурской области

1) Собственника ОСИ – Государственное управление образования Амурской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГПОАУ АО "Амурский казачий колледж" с. Константиновка ул. Ленина 31

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет				все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Установка средств информации и об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1		Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения. Отсутствуют таксофоны и другое спец. Оборудование для людей с недостатком зрения.	С	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт установка тактильных средств на маршруте движения
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствуют таксофоны и другое спец. Оборудование для людей с недостатком зрения. Отсутствуют поручни по краям лестницы (при перепаде высот более 0,45м) (ширине марша более 2,5 м и более)	все	Оборудовать спец. устройствами. Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт лестницы установка опорных поручней
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения. Отсутствие мест отдыха на участке	все	Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН Организовать места отдыха на участке	Установка средств информационной поддержки, Оборудование мест отдыха на участке

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У, К, С, О)			Оборудование наружной лестницы поручнями, установка пандуса, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения.
--	----------------------	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГПОАУ АО "Амурский казачий колледж" с. Константиновка ул. Ленина 31
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1		отсутствие пандуса	К, О	Изготовление и установка пандуса	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1		отсутствует тактильная информация	С	Привести в соответствии с нормативными требованиями	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2		отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	установка звукового и светового маяка	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли	все	Привести в соответствие с нормативами	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход в здание	ДЧ-И			текущий ремонт. Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.. Оборудовать дверь контрастной маркировкой

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГПОАУ АО " Амурский казачий колледж" с. Константиновка ул. Ленина 31
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не предусмотрена установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	С, Г	установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт Установка звуковых информаторов и таксофонов
					Не установлены опорные поручни. Не во всех коридорах оборудованы места отдыха	О		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			отсутствуют тактильные обозначения,	К, О, С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей. Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой	К, О, С	Установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей. Привести пороги в соответствие с нормативными требованиями	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей.	все	Обеспечить безопасность МГН всех категорий,	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни Предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствует	все	Привести в соответствие с нормативными требованиями	Установить поручни, средства информационной поддержки и о препятствиях

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилое помещение	ДЧ-И (Г,У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГПОАУ АО " Амурский казачий колледж" с. Константиновка ул. Ленина 31
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Рядом с унитазом нет пространства для размещения кресла-коляски ширина дверей -70 см. Отсутствуют крючки для костылей и других принадлежностей	все	Привести туалетную комнату в соответствие с нормативными требованиями	Установить поручни рядом с унитазом., установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей
					Отсутствуют информирующие обозначения помещений табличками с рельефными знаками	С	Установить таблички с рельефными знаками	Установить таблички с рельефными знаками
					Кабинка туалета не оборудована - двусторонней связью с диспетчером (или кнопкой звонка в дежурную комнату), не оснащена аварийным освещением	все	Установить двухстороннюю связь и аварийное освещение	Текущий ремонт: оборудование кабинки туалета двусторонней связью с диспетчером, оснащение аварийным освещением
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья		Устройство туалетной комнаты согласно нормативным требованиям	Установить поручни, штанги, откидные сиденья

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГПОАУ АО "Амурский казачий колледж" с. Константиновка ул. Ленина 31
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	Г,	Установка акустических средств	
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Изготовление и установка табличек	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г,С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте				Ремонт, текущий Установка указателей движения, информирующих стендов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно